


TE/R




UPS
P=6kVA
U=230V

UPS
P=6kVA
U=230V

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
P=	1,4 kW	1,4 kW	0,6 kW	0,6 kW	0,6 kW	0,6 kW			
	GNIAZDA WTYKOWE WAGOMIE. LODÓWKI POM. 18	GNIAZDA WTYKOWE WAGOMIE. POM. 20	GNIAZDA WTYKOWE WAGOMIE. POM. 20	GNIAZDA WTYKOWE WAGOMIE. POM. 20	GNIAZDA WTYKOWE POM. 20	GNIAZDA WTYKOWE POM. 20	REZERWA	REZERWA	REZERWA

Pi=5,2kW
Pz=4,6kW



Obudowa p/t Ekinoxe TX o wymiarach 760x425x133

SIEĆ ODBIORCZA UKŁAD TN-S
OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA
SAMOCZYNNIE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

temat	PRZEBUDOWA POMIESZCZEN SZPITALA na Oddział RCKiK
inwestor	RCKiK we Wrocławiu
obiekt	TERENOWY ODDZIAŁ RCKiK w Głogowie
adres	GŁOGÓW, ul.Kościuszki 15,działka nr 468/5
BRANŻA	INSTALACJE ELEKTRYCZNE
projektant	mgr inż. BARBARA MAJCHRZAK, upr. 98/88/UW
sprawdzający	mgr inż. ALINA FALIŃSKA, upr. 220/92/UW
nazwa rysunku	SCHEMAT I WIDOK ROZDZIELNICY REZERWOWANEJ TE/R
skala	
stadium	09
data	2015
PW	E3

