



PORTIERNIA ISTNIEJĄCA
CENTRALA TELSAP 2100

SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU

CSP Istniejąca Centrala sygnalizacji pożaru
TELSAP 2100

Czujka optyczna dymu DOR-2193+ gniazdo G-3AD

Czujka termiczna TUP-2196 + gniazdo G-3AD

Czujka optyczna w przestrzeni międzysufitowej ze wskaźnikiem zadziałania

Ręczny ostrzegacz pożarowy ROP - 21

UWAGI:

1/12 nr pętli dozorowej/nr elementu w pętli

Pętle dozorowe wykonane przewodem YnTKSYekw 1x2x0,8
Przewody sterujące do urządzeń wykonać przewodem PH90.
Przewody układane w oddzielnych trasach kablowych.
Przewody PH90 układane wg certyfikatu.

UWAGA: ISTNIEJĄCE 22 CZUJEK ZDEMONTOWAĆ PRZED REMONTEM
ZABEZPIECZYĆ DO PONOWNEGO MONTAŻU, RESZTĘ CZUJEK DOKUPIĆ

temat	PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ SZPITALA na Oddział RCKiK		
inwestor	RCKiK we Wrocławiu		
obiekt	TERENOWY ODDZIAŁ RCKiK w Głogowie		
adres	GŁOGÓW, ul.Kościuszki 15,działka nr 468/5		
BRANŻA	INSTALACJE ELEKTRYCZNE		
projektant	mgr inż. BARBARA MAJCHRZAK, upr. 98/88/UW		
sprawdzający	mgr inż. ALINA FALISZEWSKA, upr. 220/92/UW		
nazwa rysunku	SCHEMAT IDEOWY-INSTALACJA SAP	stadium	nr rys.
skala		PW	09 2015
		E11	

